

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код
19.10.2022 КНМ 42220061000200731103



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ**
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oonipm@42.mchs.gov.ru
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района**
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56, E-Mail: ondpr1@42.mchs.gov.ru
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинского района г. Кемерово**
650036 г. Кемерово, ул. Терешковой, 48, тел 77-26-72; E-Mail: Leninsky.raion@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 327/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 91», ИНН 4206023552,
ОГРН 1034205009354 (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 91»)
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу подполковника внутренней службы Останина Андрея Сергеевича № 327 от «19» октября 2022 года в период с «01» ноября 2022 г. по «15» ноября 2022г.

Государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Березовского отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенантом внутренней службы Демочко Е.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в отношении Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 91», ИНН 4206023552, ОГРН 1034205009354 (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 91»)

по адресу: 650003, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Кемерово, б-р Строителей, д.50 к.а,

в ходе которой присутствовали представители контролируемого лица: Директор Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 91» Давыдова Наталья Федоровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях кабинетов (протокол испытаний № 00254 от 17.10.2022 выполнен ООО «ПО Стройавтоматика», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.РУ.223)	п. 4.2 СП 3.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); ч. 4 ст. 4, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	07.05.2023	
2.	Из эвакуационного выхода № 3 лестничной клетки не обеспечена безопасная эвакуация людей, а именно: эвакуационная лестница находится в разрушенном	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	07.05.2023	

	состоянии.	безопасности»		
3.	При эксплуатации помещений актовый зал, спортивный зал, 314 кабинет, огнетушители не расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, а именно: огнетушители в вышеуказанных помещениях размещены на полу.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	07.05.2023	
4.	При эксплуатации помещений спортивного зала, актового зала объектов защиты не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (напольных деревянных покрытий) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	07.05.2023	
5.	В помещении актового зала общественного здания при применении системы пожарной сигнализации (СПС) оборудованы не дымовыми пожарными извещателями (фактически установлены датчики пламени)	П. 4.3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; ч.1 ст. 6, ч.4 ст.4, ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	07.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ "СОШ № 9"
А.В. П.Р. Давыдова
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



[Handwritten signature]
 (подпись)

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору – инспектор отделения надзорной

деятельности и профилактической работы г. Березовского
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского
района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенант
внутренней службы Демочко Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)